

چك لیست ایمنی مدارس

ردیف	شرح	امت یاز	ضرر ب	جمع کل	ملاحظات
۱	آیا پله های مشرف به پرتگاه در مدرسه لغزنده نبوده و ایمن می باشد؟				ماده ۱۰ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۲	آیا پله های مشرف به پرتگاه به نرده محافظ مناسب مجهز است؟				ماده ۱۰ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۳	آیا حداکثر ارتفاع پله در مدرسه ۱۸ cm و حداقل عرض آن ۳۰ cm و طول آن حداقل ۱/۳۰ m می باشد؟				ماده ۱۱ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۴	آیا کلیه ارتفاعها که به پرتگاه ختم می شود با نرده های حفاظتی مناسب محافظت شده است؟				مقررات بهداشت حرفه ای
۵	آیا پنجره های طبقات فوقانی مشرف به پرتگاه علاوه بر موارد فوق دارای نرده محافظ یا کتیبه ثابت می باشد؟				ماده ۱۳ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۶	آیا عدم استفاده از جام شیشه بزرگ برای پنجره ها رعایت می گردد؟				ماده ۱۳ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۷	آیا کلاس دانش آموزان خردسال در طبقات پایین تر ساختمان قرار دارد؟				ماده ۱۴ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۸	آیا کلاس ها فاقد بالکن یا تراس می باشد؟				ماده ۱۵ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۹	آیا بجاری یا وسیله گرم کننده طوری نصب شده که خطر آتش سوزی وجود ندارد؟ (استفاده از سیستم گرمایشی مرکزی ارجح می باشد)				ماده ۲۳ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۱۰	آیا مدرسه در صورت بهره مند بودن از سیستم لوله کشی گاز دارای وسایل گرمایشی گازسوز مرکزی استاندارد می باشد؟				مقررات بهداشت حرفه ای
۱۱	آیا تجهیزات اطفای حریق وجود دارد؟				ماده ۲۴ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۱۲	آیا استفاده از بخاریهای برقی در کلاسها ممنوع شده است؟				مقررات بهداشت حرفه ای
۱۳	آیا راههای فرار (حداقل دوره) در مدرسه برای مواقع اضطراری وجود دارد که از هر نقطه از داخل ساختمان قابل دسترسی و رویت بوده و حتی المقدور اجزای سازه آن مقاوم در برابر حریق می باشد و مانعی در سه راه خروج نیست؟				ماده ۲۴ آئین نامه بهداشت محیط مدارس و مقررات بهداشت حرفه ای
۱۴	آیا تاریخ شارژ کپسول های اطفای حریق به روز می باشد؟				مقررات بهداشت حرفه ای
۱۵	آیا محل نصب کپسولها ی اطفای حریق مناسب می باشد و با توجه به نوع حریق انتخاب گردیده (محل نصب ۱/۵ متر فاصله از سطح زمین) ؟				مقررات بهداشت حرفه ای
۱۶	آیا تابلوهای هشدار دهنده ایمنی ، تعیین مسیرهای فرار و راههای خروج اضطراری و امثالهم در مدرسه وجود دارد؟				مقررات بهداشت حرفه ای
۱۷	آیا ضوابط در رابطه با تعداد طبقات مدرسه به شرح ذیل رعایت شده است ؟ - برای دبستان و دوره راهنمایی حداکثر تا دو طبقه بدون احتساب زیرزمین - برای دبیرستان حداکثر سه طبقه بدون احتساب زیرزمین - برای دبیرستان و مدارس فنی حداکثر تا چهار طبقه بدون احتساب زیرزمین				تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه بهداشت محیط مدارس
۱۸	آیا کف کلاسها ، راهروها و پله هامقاوم ، مسطح و بدون درز و شیب آن				ماده ۱۵ آئین نامه بهداشت محیط مدارس

				مناسب بوده و لغزنده نمی باشد؟	
مقررات بهداشت حرفه ای				آیا آموزش ایمنی و انجام مانور و بهداشت و فرار در مواقع اضطراری به دانش آموزان و اولیاء مدرسه داده شده است؟	۱۹
مقررات بهداشت حرفه ای				آیا اقدامات لازم جهت ایمن سازی محیط مدرسه نظیر جلوگیری از نصب آنتن های مخابرات و موبایل ، جلوگیری از نصب ایستگاه تقلیل فشار گاز و پستهای فشار قوی برق و امثالهم در داخل و نزدیک مدرسه و پیشگیری از سایر موارد ایمن در نزدیکی و داخل مدرسه انجام گرفته است؟	۲۰
مقررات بهداشت حرفه ای				آیا جعبه کمکهای اولیه در مدرسه وجود دارد؟	۲۱